



SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ" W OLSZTYNIE

Partner Krajowej Izby Kominiarzy
Członek Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich
Członek Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska
Biuro Zarządu: 10-062 OLSZTYN, ul. Jagiellończyka 19



Spółdzielnia „KOMINIARZ”
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 19
ZAKŁAD KOMINIARSKI
11-500 Gizycko, ul. Kociuski 18
tel. 97 428 22 06
REGON 00023590 NIP 790-020-39-14

006212 Gizycko, dnia 20.12.2018r.
Protokół Nr

z okresowej kontroli przewodów kominowych w obiekcie budowlanym będącym własnością:

Administrator Sp. z o.o. w Gizycku

położonym w Gizycku przy ul. Traugotta 3

W dniu 20.12.2018r. została przeprowadzona kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art.62 ust.6 pkt.1 Prawo budowlane) Marcina Wilimskiego, w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1202) z późniejszymi zmianami; Ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz na ich podstawie wydane zapisy wykonawcze i obowiązujące normy.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

UWAGI

- Należy zabezpieczyć nieszczelności - posączyć rurociągi.
- Na kominach o nr przewodów 15-25 i 42-45 należy uzupełnić ubytki zaprawy (ubytki fugi między cegłami).
- Komin o nr przewodów 46-48 na wysokości stachu widoczne smoliste wydzieliny - należy usunąć stary tynk i otynkować na nowo.

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione usterki należy usunąć bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI 2019r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, i telefonu, które są zbierane i przechowywane przez Spółdzielnię „KOMINIARZ” z siedzibą w Olsztynie, jako Administratora w celu realizowania na moją rzecz usług. /Rozp. PEIR (UE) z dn. 27.04.2016r., art.6 ust.1 lit. a), b) w sprawie ochrony danych osób fizycznych/.

/data, podpis - imię i nazwisko/

- Protokół otrzymują:
- Właściciel - Zarządca obiektu budowlanego
 - Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę

10.01.2019
Kot. 199
(podpis przyjmującego)

Protokół sporządził
KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Marcin Wilimski
MISTRZ KOMINIARSKI
(podpis i pieczęć)
Nr 100010
mistrza kominiarskiego

